

STOPNJA ČIŠČENJA EP-6

Analiza parametrov	Onesnaženost odtočne vode	Stopnja čiščenja
	[mg/l]	[%]
BPK ₅	300	96
KPK	600	90
TSS	325	98
Dušikov dioksid (NO ₂ ⁻)	35	95
Nitrogen (NTK)	55	82
Fosfor (PO ₄ ³⁻)	11,25	20-55*

* S kemijskim čiščenjem.